

ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN

pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. f) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale art. 35 și art. 42 alin. (4) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) și ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. — Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 27 februarie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 8. — (1) Costurile pentru realizarea lucrărilor de modificare a instalației de racordare care alimentează în exclusivitate un loc de consum, necesare în vederea aprobării unui spor de putere mai mare decât 50% din puterea deja aprobată pentru locul de consum respectiv, se includ în tariful de racordare.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), tariful de racordare se stabilește conform prevederilor prezentei metodologii, în funcție de categoria instalației de racordare, menținându-se totodată componentele instalației de racordare existente care corespund criteriilor de dimensionare pentru noua putere aprobată.

(3) În situația aprobării, pentru un loc de consum, a unui spor de putere mai mic sau egal cu 50% din puterea deja aprobată pentru locul de consum respectiv, lucrările de modificare a instalației de racordare, deținute de operatorul de rețea, se realizează pe cheltuielile acestuia.

(4) Lucrările de modificare a instalației de racordare care alimentează mai multe locuri de consum, necesare pentru aprobarea unui spor de putere, se realizează pe cheltuielile operatorului de rețea.”

2. La articolul 10, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 10. — (1) Componenta T_1 a tarifului de racordare este egală cu valoarea minimă dintre:

a) valoarea $(T_1)_{SS}$ a lucrărilor de întărire necesare pentru crearea condițiilor tehnice în vederea evacuării în rețea a puterii aprobate pentru locul de producere/locul de consum și de producere în cauză, stabilită pe bază de deviz general;

b) valoarea $(T_1)_{calcul}$ stabilită cu următoarea relație:

$$(T_1)_{calcul} = S_{evacuare} \cdot i, \text{ unde:}$$

$S_{evacuare}$ — puterea aprobată pentru evacuare în rețea la locul de producere sau la locul de consum și de producere respectiv [MVA];

i — tarif specific [lei/MVA].

(3) Componenta T_1 a tarifului de racordare se aplică pentru locurile de producere/locurile de consum și de producere, la stabilirea tarifelor de racordare a acestora la rețelele electrice de interes public în etapa de emisie a avizelor tehnice de

racordare sau de actualizare a certificatelor de racordare ori avizelor tehnice de racordare pentru aprobarea unui spor de putere pentru evacuare.”

3. La articolul 10, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1¹) și (1²), cu următorul cuprins:

„(1¹) În situația locurilor de producere/locurilor de consum și de producere pentru racordarea cărora, din studiul de soluție, rezultă că nu sunt necesare lucrări de întărire în vederea evacuării în rețea a puterii aprobate, componenta T_1 a tarifului de racordare este egală cu zero.

(1²) Puterea aprobată pentru evacuare în rețea la locul de producere sau la locul de consum și de producere, notată $S_{evacuare}$ și utilizată în relația prevăzută la alin. (1), reprezintă puterea maximă simultană ce poate fi evacuată în rețea în punctul de delimitare, fiind precizată în avizul tehnic de racordare. Pentru calculul $S_{evacuare}$ se ia în considerare puterea instalată a centralei, din care se scad:

a) puterea absorbită de receptoarele de la locul de consum și de producere și/sau de serviciile interne ale centralei, cu condiția ca acestea să fie alimentate din puterea produsă de centrală și cu respectarea scenariului de funcționare cel mai apropiat de realitate, conform datelor tehnice și energetice furnizate de utilizator;

b) pierderile de putere calculate pentru elementele de rețea situate între generator și punctul de delimitare.”

4. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 14. — Indicii specifici și tarifele specifice prevăzute în prezenta metodologie se stabilesc și se aprobă de autoritatea competentă, pe baza propunerilor operatorilor de rețea, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.”

5. La articolul 58, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În situația locurilor de producere/locurilor de consum și de producere pentru care există contracte de racordare în derulare la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, operatorul de rețea percepe componenta T_1 numai în cazul aprobării unui spor de putere pentru evacuare în rețea, valoarea componentei T_1 fiind stabilită în acest caz conform prevederilor art. 10 alin. (2).”

Art. II. — Operatorii de rețea duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileț

București, 24 septembrie 2014.
Nr. 87.